

### GAS UTILIZZABILI PER LA MANUTENZIONE

OPERAZIONE	APPLICAZIONE GENERALE	TIPO DI GAS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	note		
USO DEL GAS PER MANUTENZIONE (art. 13)	Refrigerazione	FGAS GWP ≥ 2500 VERGINE	non consentito																												Escluso: materiale militare, oltre -50°C, fino al 1 gennaio 2025 le apparecchiature fino a 40TCO <sub>2</sub> eq, raffreddamento di centrali nucleari	
		FGAS GWP ≥ 2500 RICICLATO o RIGENERATO			non consentito																											
		FGAS GWP ≥ 750 VERGINE				non consentito																										Escluso: materiale militare, oltre -50°C, raffreddamento di centrali nucleari, chiller
		FGAS GWP ≥ 750 RICICLATO o RIGENERATO																														
	Aria condizionata e pompe di calore	FGAS GWP ≥ 2500 VERGINE		non consentito																												
		FGAS GWP ≥ 2500 RICICLATO o RIGENERATO				non consentito																										
		FGAS GWP ≥ 750 VERGINE																														